

XTRIM S

Popis:

Stropní, vestavná napájecí lišta magnetického kolejnicového systému osvětlení, materiál hliník, černá, 48V, max zátěž 185W, IP20, rozměry 66,8x41,5mm, délka dle typu, S/BEZ přívodního kabelu

Další specifikace:

Použití: Kolejnicový systém, vhodný především pro osvětlení moderních bytových interiérů

Důležité: Profily magnetického systému NELZE ZKRACOVAT. t.j. v realizaci le nutno použít pouze uvedené délky. V místě napájení se použije modul s kabelem, ostatní mohou být bez kabelu (průběžné),

Maximální délka sestavy v celku je 5m. Maximální zátěž sestavy je max 185W. Svítidla jsou v liště upevněna pomocí magnetu

Napájení: 48V=

Způsob připojení lišty: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napáječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: 66,8x41,5mm, délka dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Hliník.





Povrchová úprava tělesa: Černé

Podmínka montážní polohy: Vestavné svítidlo stropní - určeno pro dolní montáž do sádkartonového stropu.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



**Varianty produktu:**

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/xtrim-small-1-fazova-lista-pro-osvetleni-vestavni-material-hlinik-povrch-erna-24v-max-zatez-185w-ip20-tr3-rozmary-668x415mm-delka-dle-typu-vc-dvou-koncovek-sbez-privodniho-kabelu-32240>

